

市立大町総合病院東棟冷温水発生機等改修事業
基本仕様

1 既存冷却塔等解体、撤去、廃棄業務

項目	形状寸法	数量
冷却塔	角型超低騒音型、防雪フード付、 冷却能力：150USRT、冷却水量：2550L/min、 製品重量：1.36t	2基
冷却水循環ポンプ	125φ×100φ×2550L/min×17mAg×3相×200V×11kw 防振架台共	2台
管路撤去		1式
冷温水発生機側閉塞		1式
水抜き/空気抜き		1式

2 空冷ヒートポンプチラー等調達、設置業務（参考（同等品可））

項目	参考形状寸法	数量
空冷ヒートポンプチラー （右記と同程度以上の能力を有すること。）	ポンプレス型、冷却能力：180kW、加熱能力：180kW、 冷温水流量：369～516L/min、 電源 3相×200V×55.7/49.7（冷却/加熱）kW 参考型番：UWXY180GLCR 4基	一式

付属機材（参考）

項目	参考型番	数量
防振架台	K-BCV0142A	4台
ストレーナーキット: 鋳鉄製	BWKP66A506	4個
MC 通信アダプター（組込）	UW0003006000	4個
タッチパネル	BRG306A3	1個
モジュールコントローラー	UW0004M11000	1個
防雪ネット 吹出側	DOPAC-HEX02-T-K 鋼板製	4組
〃 吸込側（左右）	DOPAC-HEX02-HFRK 鋼板製	2組
〃 吸込側（前後）	DOPAC-HEX02-HFBK 鋼板製	8組
〃 吸込側連結	DOPAC-HEX02-HJBK 鋼板製	6組

3 屋上床補修工事

項目	形状寸法	数量
土間コンクリート	補修 120 m ²	1式